



Департамент образования, культуры и
спорта

Чукотского автономного округа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ»

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. В. Беринга, 7, Тел./факс: 2-61-47
chopl@list.ru ОГРН 1028700587772, ИНН/КПП 8709001270/870901001
Расчётный счёт 40601810077191000001 БИК 047719001
ГОТДЕЛЕНИЕ АНАДЫРЬ Г. АНАДЫРЬ

Прокурору Анадырской межрайонной
прокуратуры
старшему советнику юстиции

С.Г. Трофимову.

5 мая 2018 года № 02-07/12- *Р54*


На № _____ от «___» _____ 20 ____ года

Уважаемый Сергей Григорьевич!

На Ваше представление № 16-453в-2018 от 06 апреля 2018 года Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» сообщает: представление рассмотрено 5 мая 2018 года с участием помощника Подлесного Р.Е. Доводы, изложенные в представлении, нашли свое подтверждение, с представлением согласны.

В целях устранения нарушений, изложенных в представлении № 16-453в-2018 от 06 апреля 2018 года, была проведена следующая работа:

1. В помещениях тепловых узлов, электрощитовых, чердаков по улице Беринга, 1, 3, 5, 7 установлены на светильники колпаки (рассеиватели) в количестве - 16 штук.
2. В чердачном помещении - Беринга 3 ликвидированы мастерская и склад для хранения оборудования, мебели и других предметов.
3. В чердачные помещения по улице Беринга, 1, 3, 5, 7 доставлены перезаряженные огнетушители в количестве – 12 штук.
4. По улице Беринга, 1, 3, 5, 7 установлены механизмы для самозакрывания противопожарных дверей: доводчики в количестве – 24 штуки, запоры для свободного открывания изнутри без ключа в количестве – 7 штук (наличие данного нарушения было выявлено в акте проведения проверки чердачных, складских помещений и запасных выходов от 28 марта 2018 года).
5. Ведется отладка ОПС на Беринга, 5, 7, задержка вызвана сложностью поставки оборудования в г. Анадырь.
6. Заказаны фотолюминцентные эвакуационные планы в количестве - 29 штук, а также пожарные знаки «стрелки направления» в количестве – 59 штук и пожарные знаки «направление к выходу» - 60 шт.
7. Чердачное помещение по Беринга 1 (оборудование ПАО «ВымпелКом») очистить в отведенные сроки не удалось. Для устранения данного нарушения предприняты меры:



- ✓ 12.04.2018 года – направлено уведомление №02-07/13- 209 о расторжении Договора №01/18 от 01.08. 2018 «О передачи в аренду недвижимого имущества, являющегося государственным имуществом, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления».
- ✓ 27.04.2018 года – направлено письмо с просьбой направить сотрудника ПАО «ВымпелКом» для демонтажирования и перемещения оборудования из арендуемого помещения.
- ✓ Подан иск в Арбитражный суд Чукотского АО к ПАО «ВымпелКом».

Для сведения сообщаем, что срок изготовления фотолюминцентных эвакуационных планов, пожарных знаков «стрелки направления» и пожарных знаков «направление к выходу» - 6 мая 2018 года. Срок отладки ОПС на Беринга,5,7 с обслуживающей организацией ООО «Фирма «МИА» оговорен до 20 июня 2018 года.

Приложение по тексту на 20-ти листах

С уважением,

Директор Лицея



В.В. Самыгина.